



LABORAL. CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Cultura — Centros culturales



📍 Calle

Calle Los Prados,, 121 33203
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

📅 Creado por

Rural 26/12/2017

📞 Contacto

Tlfno 985 185 577

<http://www.laboralcentrodearte.org>

📅 Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución multidisciplinar que produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Inaugurado el 30 de marzo de 2007 en Gijón, Asturias, su programación, transversal y multidisciplinar, está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último compartir el conocimiento. Para ello propone a sus diferentes públicos diversas maneras de involucrarse con las distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y actividades, como conferencias, simposios, debates...

Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público

✓ Próximo a la entrada

Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera, ascensor / ascensores

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Mediana

✓ Con información visual

Botones del ascensor: En altorrelieve, en braille, de color contrastado

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Sin pedestal

Entorno exterior

Aceras: Calle en pendiente, sin obstáculos

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí